

RAPPORT MENSUEL – 04 2019

Services Environnement

Date: Le 10 mai 2019

Préparé par: Martin Perron

Accomplissements

- Remplacer 5 turbidimètres (nouvelle technologie au laser) à l'usine de filtration.
- Vérifier et appliquer un revêtement intérieur (Belzona) pour pompe de digesteur.
- Vérification annuelle système alarme usine d'épuration.
- Finaliser le paiement pour l'ajout d'une vanne rue Tupper / Tessier.
- Envoyer les documents pour les mesures correctives de l'audit interne.
- Fuite rue Laurier/ Landsdowne.
- Rencontre (site plan) services Techniques pour la futur entreprise Écolomondo.
- Nettoyer les deux bassins de sédimentation usine de filtration.
- Rencontre avec contracteur (Rose Mecanical) pour changer le débitmètre.
- Présentation et visite des élus municipaux à l'usine de filtration.

Progression des projets en cours

- Finaliser les réparations du toit du bâtiment de la station de pompage (usine d'épuration).

Activités professionnelles

- Formation sur la nouvelle route de rinçage unidirectionnelle (Groupe Tanguay).

Projets ou activités à venir

- Endossement du plan opérationnel de la Norme sur la gestion de la qualité de l'eau potable version 9.
- Cycle 2018 de la Norme sur la gestion de la qualité de l'eau potable. Audit externe terminé en attente du rapport.
- Rapport annuel de l'usine d'épuration.

- Rapport annuel de Distribution eau potable (consommation).

Mise à jour des projets capitaux

- Appel d'offres pour le remplacement du débitmètre de l'usine de filtration.
- Choix du contracteur (Rose Mechanical) avec cédule et plan d'intervention.
- Demande de soumission pour la rue Cameron.
- Rapport géotechnique (présence de contamination).
- Discussion avec firme ingénierie pour traiter la contamination.
- Discussion mise à jour des produits chimiques à l'usine de filtration.

Statistiques mensuelles

32 demandes de localisation pour infrastructure (pluvial, égout et eau).

4 Demandes ouverture / fermeture.

8 Lectures spontanées (vente immobilier).

Soumis par Martin Perron

Approuvé par Daniel Gatién

Directeur général